

Kalousková Irena – KALVODA
Milady Horákové 266, 500 06 Hradec Králové

IČO : 493 41 103
Tel.: 495 710 396
604 432 298
495 406 116
e-mail : kalvoda.hk@centrum.cz

AKTUALIZACE PROVOZNÍHO ŘÁDU

vodovod Milovice

Vlastník vodovodu : **Obec Milovice u Hořic, 507 74 Milovice**

O B E C
MILOVICE U HOŘIC
508 01 Hořice
IČO: 578444 DIČ: CZ00578444

.....
razítko, podpis

Vypracovala : Kalousková Irena

Irena Kalousková
KALVODA
M. Horákové 266
500 06 Hradec Králové 6
IČO: 493 41 103

.....
podpis, razítko

Květen 2014

A. Úvod (bod 1.)

Provozní řád vodovodu Milovice byl zpracován v březnu 2008 a schválen vodoprávním úřadem – Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, rozhodnutím č.j.: MUHC-Ž/27305/2008/Ak ze dne 15.9.2008. Vzhledem ke skončené stanovené platnosti vodoprávním úřadem, je zpracována tato aktualizace některých bodů provozního řádu, **kde došlo ke změně**. S ohledem na novelu zákona o vodách č.254/2001 Sb. neschvaluje již provozní řád vodoprávní úřad.

B. Základní údaje (bod 2)

B.1. Vlastník a provozovatel (bod 2.1)

Vlastník : Obec Milovice, 507 74 Milovice

IČO : 00 578 444

zastoupení : Ing. Alois Jirsák, starosta obce

telefon : 724 103 153 – obecní úřad

602 361 787 – starosta

736 176 017 - místostarosta

B.2. Parametry vodovodu (bod 2.2.)

Počet obyvatel – r. 2013	301
počet zásobovaných obyvatel	186
Odběr vody za r. 2013	$12371 \text{ m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$
Spotřeba vody za r. 2007	$9008 \text{ m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$
Q_p	$24,7 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$, tj. $0,29 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kapacita prameniště	$2,0 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$
Délka řadů celkem	1 920 m
- plasty	1 775 m
- ocelové	145 m
Počet přípojek	71
Počet vodoměrů	64

C. Zdroj vody (bod 3)

C.1. Popis prameniště (bod 3.1)

Nové povolení k odběru vody vydal Městský úřad odbor životního prostředí v Hořicích pod č.j. MUHC-ZP/8417/2013/Ak ze dne 6.6.2003.

3.2. Ochranná pásma (bod 3.2)

Kromě ochranného pásma 1. stupně bylo Městským úřadem v Hořicích, odborem ŽP, stanoveno opatřením obecné povahy i ochranné pásmo 2. stupně pod č.j. : MUHC-ŽP/19860/2010/Me ze dne 4.3.2011. Byla stanovena zóna A, která pokrývá louku v údolní nově na obou březích Rašínského potoka až k obci Ostrov a zónu B, která je stanovena na pravém severním svahu nad jímacím územím.

Příloha č.1

Provozní kontrola pitné vody a plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody – zde se doplňuje dle novely vyhl.č.252/2004 Sb., že u všech rozborů úplného i kráceného musí být proveden i ukazatel teplota.